

P.G./70918/SIAN

08/10/2015

PUB. N. 338

COMUNE DI LAERRU Provincia di Sassari
09 OTT 2015
Prot. N° 3173 Tit. 6 Cl. 8 Fasc. 6

Al Sig. Sindaco del Comune di **LAERRU**Al Responsabile della società **ABBANO A**
SASSARIe.p.c. All'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Regione Autonoma Sardegna
Via Roma 221**CAGLIARI****Oggetto: Acqua destinata al consumo umano. Non conformità parametri parte A all. I D.Lgs 31/01**

Si comunica che le analisi effettuate su campioni d'acqua prelevati il 05/10/2015 da personale di questo Servizio hanno evidenziato la non conformità microbiologica ai sensi del D.Lgs 31/01, e succ. modifiche, per i parametri Escherichia Coli-Coliformi totali-Enterococchi in ragione di 144 -200-15 ufc/100ml nel punto di seguito indicato : rubinetto esterno Municipio.

PER QUANTO SOPRA TALE ACQUA NON È IDONEA AL CONSUMO UMANO DIRETTO.
PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO PREVIA BOLLITURA E PER TUTTI GLI USI IGIENICI

Si chiede al Sig. Sindaco di informare adeguatamente la popolazione servita dalla stessa condotta idrica di cui il punto campionato è rappresentativo, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande , eventualmente verificando la mappatura della rete con l' Ente Gestore e comunicare a questo Servizio i provvedimenti adottati.

L'Ente Gestore dovrà provvedere a comunicare a questo Servizio entro 48 ore:

- Causa della non conformità
- Tempi previsti per il rientro dei parametri
- Provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D.Lgs 31/01, e quanto prima gli esiti favorevoli dei controlli interni, per permettere a questo Servizio di ripetere campionamenti.

IL DIRIGENTE MEDICO DEL SIAN
Dott.ssa Maria Cappai