



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N° 06 DEL 31 Agosto 2012

Prot.n. 8978

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA.

IL SINDACO

Vista la nota Prot. 42154 del 27.08.2012 , inviata dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL Olbia, con la quale segnala al comune di Calangianus, nonché all'Ente Gestore del Servizio Idrico Abbanoa Spa Olbia , che a seguito di analisi chimiche di routine su campioni d'acqua prelevati presso p.p. di rete via Europa Unita,12 di questo Comune hanno evidenziato che i valori dei parametri di Alluminio e Nitriti sono risultati non conformi a quanto previsto dal dal D.Lgs. 31/01, pertanto per quanto detto precedentemente tale acqua non è idonea al consumo umano;

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa

E' VIETATO, l'uso dell'acqua della rete idrica per il consumo umano.

E' fatto obbligo al Gestore del Servizio idrico Abbanoa di predisporre immediatamente tutti gli interventi necessari per fornire all'utenza acqua che risponda alla conformità dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 31/01.

Dalla Residenza Municipale, li 31.08.2012



IL SINDACO

Dr. Gio Martino Loddo

Gio Martino Loddo

La presente ordinanza viene notificata e pubblicata: