

SCHEDA C-12

L'unità minima di intervento 12 si affaccia sul vico I Cavour, è costituita da un volume a due piani con copertura a doppia falda, al quale si affianca un altro volume, sempre a due piani, con copertura a falda unica e altri due volumi a un piano.

<b>DATI METRICI</b>	<b>DATI CATASTALI</b>
Superficie Lotto: 263.93 mq	Foglio: 25 A
Volume esistente: 983.00 mc	Mappale: 210
Indice Fondiario (I <sub>f</sub> ): 3.73 mc/mq	



STATO DI CONSERVAZIONE:  
BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '40	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	LATERO-CEMENTO	-	INTONACO
PRIMO	LATERO-CEMENTO	FALDA DOPPIA/TEGOLE COPPI	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	ALLUMINIO/AVVOLGIBILI
PRIMO	RESIDENZIALE	-	ALLUMINIO/AVVOLGIBILI
SECONDO	-	-	-

ELEMENTI ANOMALI


dimensioni delle finestre, il balcone aggettante, la recinzione e i materiali risultano frutto di modifiche incompatibili con i caratteri storici.

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
C	RT

VOL. CONFERMATO .....983.00 MC.....	VOL. (NE)...../.....	VOL. DI PROGETTO 983MC
-------------------------------------	----------------------	------------------------

**PRESCRIZIONI:** ELIMINAZIONE DELLA FALDA ANOMALA E REALIZZAZIONE DI UN TETTO A FALDA CONTINUA

STATO ATTUALE



SISTEMAZIONE PREVISTA

