

ABBANOIA S.p.A.Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
della Regione Sardegna

Sassari, 08/01/2016

OGGETTO: Rottura condotta premente per Monte Ultana

Trasmissione via fax:

Comune di Laerru

Fax 079 570300

Si segnala che a causa della rottura della condotta premente per Monte Ultana DN 250 in acciaio il centro abitato di Laerru è al momento sprovvisto di approvvigionamento idrico.

Gli operatori stanno cercando il punto di rottura, per poter intervenire per la riparazione.


Comunicheremo ogni successivo aggiornamento in proposito.

Ci scusiamo per i disagi e vi chiediamo cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione.

Distinti saluti

COMUNE DI LAERRU Provincia di Sassari		
08 GEN 2016		
Prot. N° 0035		
Tit. 6	Cl. 8	Fasc. 6

Il Responsabile Distribuzione del Distretto 6
Geom. Gianfranco Doneddu



Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 256.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it