ABSPA - ABBANOASPA_AOO - REG_UFF - USCITA - Prot. n. 0126640 del 07-09-2022
Comune di Serdiana (Ca) Prot. n.0008280 del 08-09-2022 arrivo

Isili 7 settembre 2022

Prot. GC/GP_____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Si rende noto che la ditta Idrotecnica ha comunicato che, presso l'impianto di depurazione in oggetto come ogni anno in questo periodo, si è ripetuto l'arrivo di un refluo riconducibile per colore ed odore ad attività di produzione vinicola.

Il refluo in parola, di cui non è stato possibile determinarne l'origine, ha compromesso il processo depurativo con formazione di schiume nella vasca di ossidazione e risalita dei fanghi nel sedimentatore e la perdita degli stessi con l'effluente.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAI)

Settore Complesso Depurazione
Distretto 3 Sanluri Prolungamento di via Donizzetti loc. Nuragonnos- 09025 Sanluri Tel. 070/935781
Distretto 3, Ufficio Isili, via Grazia Deledda n. 3 Tel. 0782/820501