

Isili 6 novembre 2020

Prot. GC/GP _____/DEP

Posta elettronica certificata

Spett. le
Provincia Sud Sardegna
Settore Ambiente – Tutela delle Acque
Via Argentario,14 – 09016 Iglesias
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Spett.le
ARPAS CAGLIARI
Viale Ciusa,6
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Preg.mo
Sig. Sindaco comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione Serdiana

Si rende noto che la Ditta Idrotecnica, titolare dell'appalto di conduzione dell'impianto di depurazione di Serdiana, ha comunicato con nota n. 36264/L2/D3S/go del 06/11/2020 che si allega alla presente, l'arrivo di uno scarico con caratteristiche dissimili da quelli di origine civile.

Lo scarico in parola, di colorazione marron e percepito dagli operatori presenti con un forte odore di salamoia, ha compromesso il processo depurativo provocando la formazione di schiume, la risalita dei fanghi nel sedimentatore e il trascinarsi degli stessi con l'effluente.

Si fa presente che si prevede la normalizzazione del processo depurativo, salvo l'arrivo di ulteriori scarichi, non prima di dieci giorni.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DEPURAZIONE
U.O. ESERCIZIO IMPIANTI
IL DIRETTORE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(P.I. GIORGIO CAPPAL)

